

Nachweis der Eigensicherheit

Für eigensichere Stromkreise mit einer Versorgung.

Produkt:

Jellox Pro Analog
Jellox Elite Analog

zugehöriges Betriebsmittel:

Hersteller	Type	Geräte	EU-Baumusterprüfbescheinigung	ATEX-Kennzeichnung
Microtronics	D012-x1***2***05	Rugged GW Analog	SIQ 24 ATEX 212 X	<Ex> II 2G Ex ib IIB T3 Gb

max. Ausgangsspannung	U_o [V]=	25,6
max. Ausgangsstrom	I_o [A]=	0,082
max. Ausgangsleistung	P_o [W]=	0,523
max. äußere Kapazität	C_o [nF]=	310
max. äußere Induktivität	L_o [μH]=	1000

eigensicheres Betriebsmittel:

Hersteller	Type	Geräte	EU-Baumusterprüfbescheinigung	ATEX-Kennzeichnung
VEGA	VEGABAR 8x	pressure transmitter	TÜV 13 ATEX 131115 X Ausgabe:02	<Ex> II 1/2 G Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb

max. Eingangsspannung	U_i [V]=	30
max. Eingangsstrom	I_i [A]=	0,131
max. Eingangsleistung	P_i [W]=	0,983
max. innere Kapazität	C_i [nF]=	0
max. innere Induktivität	L_i [μH]=	5

Kabel + Druckausgleichselement:

Hersteller	Type	Länge [m]
Lapp	Ölflex EB CY 7x0,75	270

Kabelkapazität [nF/m]	0,98
Kabelinduktivität [μH/m]:	3,64

resultierende Kabelkapazität	C_c [nF]=	264,6
resultierende Kabelinduktivität	L_c [μH]=	982,8

Sicherheitstechnische Werte der Zusammenschaltung:

D012-x1***2***05		VEGABAR 8x		Eigensicherheit erfüllt
25,6	$U_o \leq U_i$	30	V	JA
0,082	$I_o \leq I_i$	0,131	A	JA
0,523	$P_o \leq P_i$	0,983	P	JA
310	$C_o \geq C_i + C_c$	264,6	nF / IIB	JA
1000	$L_o \geq L_i + L_c$	982,8	μH / IIB	JA

Für Anwendung
in EPL "Gb"
(Kategorie 2G)
und Gruppe IIB

Besondere Bedingungen in der Baumusterprüfbescheinigung bzw. im Handbuch des zugehörigen / eigensicheren Betriebsmittels müssen beachtet werden.

Der Nachweis der Eigensicherheit ist auf Basis der sicherheitstechn. Maximalwerte geführt. Diese wurden dem Handbuch oder der EG-Baumusterprüfbescheinigungen der Betriebsmittel entnommen.

Konfigurationsempfehlung:

Bitte entnehmen sie die Konfigurationsempfehlung aus der Tabelle unter <https://support.microtronics.com/jellox-analog/kompatible-sensoren>.



Die Empfehlung bezieht sich auf die Konfiguration ihres Jellox-Produktes. Die Einstellungen können sie in der Plattform vornehmen.

Document revision

version	date	name	change	reason
01v000	27.11.2024	AZ	all	building document

Release

number	date	name	activity	signature
1	27.11.2024	AZ	created	
2			approved	